Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale de la Haute- Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 21 octobre 2026

MADAME LE MAIRE
MAIRIE DE ST GENEYS PRES ST PAULIEN
.
43350 SAINT GENEYS PRES SAINT PAULIEN

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

SAINT GENEYS PRES ST PAULIEN

	Type	Code	Nom
Prélèvement :		00211840	
Unité de gestion :		0115	SAINT GENEYS PRES ST PAULIEN
Installation :	UDI	000844	SAINT GENEYS PRES ST PAULIEN
Point de surveillance :	S	0000001025	UFFOUR

Localisation exacte : 16 RUE DU GARET (CUISINE)
Commune : BELLEVUE-LA-MONTAGNE

Prélevé le : mercredi 14 octobre 2026 à 11h03
par : laboratoire TERANA
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	15,6 °C				25,00
Chlore libre	0,18 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE 4301
Code SISE de l'analyse : 00214166 Référence laboratoire : 26100826330501

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Titre alcalimétrique complet	8,6 °f				
Titre hydrotimétrique	7,9 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	6,1 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	215 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	7,0 mg/L				250,00

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,20 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	10 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00211840)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement



Laurent FERRER